

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за август 2023г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф.3-30	6 кВ	23.08.23 16-50	23.08.23 17-30	0,67	1826	Повреждение КЛ-6кВ на оп.№1	ТП запитаны по резервной линии	16 шт

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за август 2023 г. кВт/ч	1826 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО _____



Каримов И.М.