

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за апрель 2023г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	КЛ-6 ф.8 от РП-2	6кВ	03.04.2023 12-20	03.04.2023 13-05	0,75	570 кВт *ч	Поврежден КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8	Запитан по резервной линии.	3шт.

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за апрель 2023 г. кВт/ч	570кВт/ч
--	----------

Начальник ОДО  Каримов И.М.