


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за июль 2022г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	КЛ- 6 кВ ф.8-15	6	10.07.22 17-22	10.07.22 18-15	0.88	728	Поврежден КЛ-6кВ при земляных работ	Потребители запитаны по резерву	4

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июль 2022 г. кВт/ч	728 кВт/ч
--	-----------

И.о начальника ОДО  Вафин И.Б.