

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за сентябрь 2023г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф.26-32	6кВ	07.09.23г 09-00	07.09.23г 09-50	0,83	1573	Не выявлено	Повторное включение В-6 ф.26-32	14шт.

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за сентябрь 2023 г. кВт/ч	1573 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО _____



Каримов И.М.