

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за июнь 2022г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	КЛ-6кВ Ф26-09	6кВ	17.06.2022 09-20	17.06.2022 10-00	40 мин.	80	Поврежден КЛ-6кВ при земельных работ с персоналом АО «УТС»	Потребители запитаны по резервным питаниям	6 шт

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июнь 2022 г. кВт/ч	80 кВт/ч
--	----------

Начальник ОДО  Каримов И.М.