

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за декабрь 2022г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф.21-12	6	06.12.22г 10-20	06.12.22г 11-45	1,42	1854	Поврежден ВВ-6кВ ф.21-12	Нагрузка переведена на резервный ВВ-6кВ.	17шт.

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за декабрь 2022 г. кВт/ч	1854 кВт/ч
---	------------

Начальник ОДО _____



Каримов И.М.