

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС»
за июнь 2020г.

№ п/п	Оперативное наименования или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии и кВт *ч	Причина и краткое описание повреждени я	Мероприяти я по их устранению	Количество простаиваем ых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6 кВ ф.59-11	6	02-20 12.06.20	03-20 12.06.20	1	179	Гроза	Выполнен обход осмотр ВЛ-6 кВ и выполнено РПВ	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июнь 2020 г. кВт/ч	179 кВт/ч
---	-----------

Начальник ОДО
 КАРИМОВ Н.М.