

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за январь 2021г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6 кВ ф.4-13	6	24.01.21 10-15	24.01.21 10-55	0,67	472	Сбита опора ВЛ-6 кВ ф.4-13	Поврежденный участок отключен	18
2	ВЛ-10 кВ ф.31-05	10	26.01.21 03-15	26.01.21 03-35	0,33	2647	Повреждение тр-ра в ТП-187	Поврежденный участок отключен	18

Итого: Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за январь 2021 г. кВт/ч	3119 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО  Каримов И.М.