

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за сентябрь 2022г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6 кВ ф.3-14	6	13.09.22 18-10	13.09.22 18-50	0,67	315	Наезд на опору №21 ВЛ-6 к В ф.3-14 Л-17	Повторно включен.	12

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за сентябрь 2022 г. кВт/ч	315 кВт/ч
--	-----------

Начальник ОДО  Каримов И.М.