

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за август 2020г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф.4-13	6	26.08.20 13-35	19.07.20 14-35	1	1280	Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ф.4-13	Поврежденный КЛ-6кВ отсоединен	16

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за август 2020 г. кВт/ч	1280кВт/ч
--	-----------

Начальник ОДО  Каримов И.М.