


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за июль 2020г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых ТП
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф.70-38	6	11.07.20 06-55	11.07.20 14.52	7.53	193	Повреждение концевой кабельной муфты на оп.№1 ВЛ-6кВ ф.70-38	Выполнен монтаж концевой кабельной муфты на оп.№1 ВЛ-6кВ ф.70-38	4
2	ВЛ-6кВ ф.79-06	6	11.07.20 08-50	11.07.20 10-00	1.10	30	Поврежден крепеж опорного изолятора на приемном портале ф.79-06	РП-13 запитано по ф.79-09	7
3	ВЛ-6кВ ф.21-08	6	19.07.20 01-40	19.07.20 04-00	2.20	1111	Из-за грозы поврежден КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.21-08 на ТП-80	Поврежденный КЛ-6кВ отсоединен	11
4	ф.3-06	6	19.07.20 02-27	19.07.20 03-20	0.57	1419	Из-за грозы поврежден	1 С.Ш РП-1 запитана по	8

							КЛ-6кВ от ПС-3 яч.6 до РП-1 яч.3	ф.3-26	

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июль 2020 г. кВт/ч	2753 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО  Каримов И.М.