


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за сентябрь 2020г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф.21-12	6	19.09.20 15-45	19.09.20 17-15	1,50	1652	Повреждение РВО-6кВ на ТП-245	РВО-6кВ демонтирован	16

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за сентябрь 2020 г. кВт/ч	1652 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО  Каримов И.М.