


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за апрель 2024г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт*ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВф.4-13	6	10.04.24 12-25	10.04.24 16-05	3,67	1070	Повреждение КЛ-6кВ от ПС-4 до ТП-112П	Нагрузка с ф.4-13 переведена на ф.3-32	22

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за апрель 2024 г. кВт/ч	1070 кВт*ч
--	------------

Начальник ОДО \_\_\_\_\_



Вафин И.Б.