


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за июнь 2024г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	КЛ-6 кВ ф.3-06	6	14.06.24 09-30	14.06.24 10-50	1,33	5405	Повреждение КЛ-6 кВ в ТП-15 на Т-1	Замена КЛ	10

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июнь 2024 г. кВт/ч	5405 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО



Вафин И.Б.