

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за май 2024г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ ф.3-32	6	13.05.24 14-05	13.05.24 15-45	1.67	2289	Падение дерева на ВЛ-6кВ ф.3-32 пром. Оп. №13-14.	Дерево спилено и убрано	17шт
2	ВЛ-6кВ ф.26-32	6	17.05.24 9-00	17.05.24 10-20	1,33	1573	Повреждение КЛ-6кВ ф.26-32	Монтаж концевой муфты.	14шт

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за май 2024 г. кВт/ч	3862
---	------

Начальник ОДО _____ Вафин И.Б.