


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за май 2023г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6 кВ ф.21-12	6	23.05.23 23-15	24.05.23. 03-08	3,88	1854	Сбита опора №16 ВЛ-6 кВ ф.21-12 Л-105	Замена опоры	18шт.

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за май 2023 г. кВт/ч	1854 кВт/ч
---	------------

Начальник ОДО  Каримов И.М.