

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за июнь 2023г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-10 кВ ф.31-05	10	21.06.23 02-15	21.06.23 02-35	0,33	2475	Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-153	Замена КЛ	10

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июнь 2023 г. кВт/ч	2475 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО  Каримов И.М.