


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности ПО «УЭС» за июль 2026г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт*ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество поставленных тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6 кВ ф.4-13	6	15.07.26 11-11	15.07.26 11-25	0,23	1070	Повреждение проходного изолятора в ТП-116	Изолятор заменен	22

Итого:	1070кВт/ч
Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июль 2026 г. кВт/ч	

И.о. начальника ОДО  И.Б.Вафин.