

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

Ф.Ф.Давлетгареев

" " 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Создание системы АСКУЭ однофазный счетчик прямого включения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж				
1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	1	
2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	
3	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,16	
4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	0,16	
5	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	
6	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	
7	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Сборка ВУЩ				
8	Прибор или аппарат	1 шт.	2	
9	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	
10	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,005	
11	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ²	100 шт.	0,06	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
12	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.2Т LBO	шт.	1	
13	Автомат 1р 32А	шт.	1	
14	Автомат 2р 40А	шт.	1	
15	Корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой	шт.	1	
16	Провод ПУГВ 6	м	0,5	
17	Наконечник НШВИ-6	шт.	6	
18	Гофра ПВХ ф25мм	м	16	
19	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	3	
20	Провод СИП-4 2*16	м	30	
21	Зажим ответвительный ZP 645	шт	4	
22	Монтажная лента ЛБН	м	1	
23	Скрепка для ленты НС-20	шт	1	
24	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	6	

Составил:  Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)