

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за март 2020г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии и кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			отключения	включения					
1	ПС -3 яч.30	6	08.03.2020 10:40	08.03.2020 11:00	0,33	1319	Повреждён КЛ-6кв от ТП-53яч.6. на ТП-55яч.1.	ТП-55 запитан от резервного КЛ-6кВ от ТП-53яч.6. на ТП-55яч.3.	7 шт
2	ПС-4 яч. 13	6	26.03.2020 08:20	26.03.2020 09:15	0,92	1280	Повреждён КЛ-6кв от ВЛ-6кВ Ф.4-13 на ТП-9	ТП-9 запитан от резервного ВЛ-0,4кВ от РП-4	17 шт
3									
4									

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за март 2020 г.кВт/ч	2599 кВт/ч
---	------------

Начальник ОДО  Каримов И.М.