Типовая межотраслевая форма № КС- 14
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

УТВЕРЖДАЮ
Директор АО «Учалинские электрические сети»
(должность)
Ф.Ф.Давлетгареев
(подпись) (расшифровка подписи)

АКТ № 6-НП-2022 "30" 09 2022 г.
приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией

	Код
Форма по ОКУД	0322004
по ОКПО	

Организация *АО «Учалинские электрические сети»*

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	

Местонахождение объекта *РБ, Учалинский район, г.Учалы*

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная *директором АО «Учалинские электрические сети»*
(наименование органа, назначившего комиссию)

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект *Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3*
(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу *РБ, Учалинский район, г.Учалы,*

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным *не требуется в* (наименование

соответствии со ст. 49, 51 Градостроительного кодекса РФ и статьей 21 Закона РБ №341-з от 11.07.06г.
органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие *АО «Учалинские электрические сети», 453701, РБ, г.Учалы,*
(наименование подрядных организаций, их реквизиты, виды

ул. Энергетиков, 1- реконструкция ВЛ-0,4кВ
работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком (наименование

организации)

выполнившим (наименование частей или разделов документации)

-

и субподрядными организациями (наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Сметная документация утверждена
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"____" _____ _____ год № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *август 2022г.*
(месяц, год)

Окончание работ *сентябрь 2022г.*
(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке объект ***Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3***
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Протяженность ВЛ (СИП)	***км***	***0,968***	***0,968***	***0,968***	***0,968***

. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего (в текущих ценах) ***1 077 623*** руб. *91* коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***1 077 623*** руб. *91* коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** руб. *00* коп.
прочих работ и затрат ***0*** руб. *00* коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов (в текущих ценах) ***1 077 623*** руб. *91* коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***1 077 623*** руб. *91* коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** руб. *00* коп.
прочих работ и затрат ***0*** руб. *00* коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия -----

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке ***Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3***

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Учалинские электрические сети»		***А.А.Самигуллин***
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер АО «Учалинские электрические сети»		***Ф.Г.Ирлицына***
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Начальник ПЭО АО «Учалинские электрические сети»		***З.Ф.Гайназарова***
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Начальник ПТО АО «Учалинские электрические сети»		***И.И.Мурсалимов***
должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Ведущий инженер ПТО АО «Учалинские электрические сети»		***Р.М.Нафикова***
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Начальник участка ВЛ АО «Учалинские электрические сети		***И.А.Абдуллин***
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)