Унифицированная форма №ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7

		Код
	Форма по ОКУД	0306002
Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети" (наименование организации)	по ОКПО	03218722
(наименование структурного подразделения)		
Исполнитель работ Участок ВЛ (наименование организации (структурного подразделения))	по ОКПО	

Договор (заказ)		номер	
		дата	
Период ремонта	по договору (заказу)	с	
		по	
	фактический	с	01.08.2022
		по	29.09.2022

Номер документа	Дата составления
00000000192	29.09.2022

АКТ
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор (должность) _____ (подпись) Давлетгареев Ф.Ф. (расшифровка подписи)
"29" 09 2022 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	Воздушная линия эл.передач 0,4 кВ г.Учалы-2	000000434	02-04/119-04/219/001/2016-791/2	протяж.3239 м+968м	512 610.00	77 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воздушная линия эл.передач 0,4 кВ г.Учалы-	Реконструкция					1 077 623,91		Объект ИП: Реконстр.ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3
		Итого					1 077 623,91		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 590 233,91 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью / ~~не полностью~~ (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ реконструкции (ремонта, реконструкции, модернизации) объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: Замена дерев. опор на т/б опоры, замена ВЛ-0,4кВ и вводов неизолир. провода на СИП.

Председатель комиссии	Главный инженер (должность)	(подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Начальник ПТО (должность)	(подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	Начальник ОТПП (должность)	(подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	Начальник ПЭО (должность)	(подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал	Начальник участка ВЛ (должность)	(подпись)	Абдуллин И.А. (расшифровка подписи)	"____" _____ 20___ г.

М.П.

Принял	Начальник участка ВЛ (должность)	(подпись)	Абдуллин И.А. (расшифровка подписи)	"____" _____ 20___ г.

М.П.

Главный бухгалтер (подпись) Ирлицына Ф.Г. (расшифровка подписи)