


«Утверждаю»
Председатель Совета
И.о главного инженера
АО «УЭС» И.М.Каримов

«27» августа 2024 г.

ПРОТОКОЛ №8

технического совета АО «Учалинские электрические сети» от 27» августа 2024 г.

Присутствовали:

Председатель – И.о главного инженера АО «УЭС» И.М.Каримов

Начальник ПТО

Начальник участка ПЭО

Начальник участка ТП и РП

Ведущий инженер ПТО

И.И.Мурсалимов

З.Ф.Гайназарова

А.А.Зарипов

Р.М.Нафикова

Повестка:

1. Рассмотрение служебной записки начальника участка ТП и РП Зарипова А.А. о включении в ИП 2024 года объект «РП-1 ячейки 14,16 типа КСО с вакуумными выключателями.

Решили:

В связи с удешевлением стоимости материалов по результатам проведенных торговых закупок произошла экономия денежных средств по объектам ИП 2024 «ТП-106 замена тр-ра (160 кВА)», «ТП-34 замена трансформаторов», «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2», «Электроснабжение от ПС-2 Иремель» «Строительство центров питания для технологического присоединения»

В связи с моральным и физическим износом оборудования ячеек 14,16 РП-1 принято решение о замене ячеек 14,16 на КСО с вакуумными выключателями.

Служебную записку начальника ТП и РП А.А Зарипова от 08.08.2024г принять к исполнению и включить в ИП 2024 года .

Протокол вела



Р.М.Нафикова

Ознакомлены:

Начальник ПТО

Начальник участка ПЭО

Начальник участка ТП и РП

Ведущий инженер ПТО



И.И.Мурсалимов

З.Ф.Гайназарова

А.А.Зарипов

Р.М.Нафикова