

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за август 2021г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6 кВ ф.4-13	6	20.08.21 17-30	20.08.21 17-45	0,25	472	Не выявленные причины	Нагрузка переведена на ф.3-14	18

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за август 2021 г. кВт/ч	472 кВт/ч
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Начальник ОДО  Каримов И.М.