

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за ноябрь 2020г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ Ф.21-13	6	15:30 2020.11.18	17:30 2020.11.18	2 ч	1390	Повреждение концевой муфты на оп.№6 Ф.21-13	Замена концевой муфты	17

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за ноябрь 2020 г. кВт/ч	1390 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО _____



Каримов И.М.