


Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за октябрь 2021г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6 Кв ф.3-30	6	15.10.21 09-40	15.10.21 09-55	15 мин	1319	Повреждение КЛ-6 кВ ф.14 от РП-2 при производстве земляных работ.	Поврежденный участок отключен. Запитаны по резерву.	10
2	ВЛ-6 кВ ф.3-14	6	15.10.21 10-05	15.10.21 10-20	15 мин	315	Земля на линии	Переключены на резервную линию	11
3	ВЛ-10 кВ ф.31-05	10	18.10.21 14-55	18.10.21. 15-30	35 мин	2647	Сбита опора ВЛ-10 кВ ф.31-05 Л-187.	Опора заменена.	16

Итого: Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за октябрь 2021 г. кВт/ч	4281 кВт/ч
---	------------

Начальник ОДО



Каримов И.М.