

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за январь 2022г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	КЛ-6кВ ф.58-25	6 (6.3)	2022.01.20 01-50	2022.01.20 02-13	0,38	820	Нарушение электрической изоляции в ТП-155П	Отключен ТП-155П	1

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за январь 2022 г. кВт/ч	820 кВт/ч
--	-----------

Начальник ОДО _____  Каримов И.М.