

Сводные данные об аварийных отключениях в распределительных сетях и недоотпуске электроэнергии в зоне деятельности АО «УЭС» за июнь 2021г.

№ п/п	Оперативное наименование или ЛЭП	Класс напряжения обесточенного оборудования кВ	Дата и время		Простой ч/м	Недоотпуск электроэнергии кВт *ч	Причина и краткое описание повреждения	Мероприятия по их устранению	Количество простаиваемых тп
			Откл.	Вкл.					
1	ВЛ-6кВ Ф3-26	6	08.06.21г 21-10	08.06.21г 22-10	1.00	1133	Поврежден КЛ-6кВ Ф3-26	Запитан от Ф3-06	37
2	КЛ-6кВ ф.4-25	6	16.06.21 14-45	16.06.21 15-00	0,25	1453	Поврежден КЛ-6кВ Ф4-25	Запитан от Ф3-14	29
3	КЛ-6кВ от ТП-17 яч.1 до ТП-22 яч.4	6	26.06.21 06:45	26 .06.21 08:30	1.75	1160	Поврежден КЛ-6кВ от ТП-17 яч.1 до ТП-22 яч.4	КЛ отключен	14

Итого: Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений за июнь 2021 г. кВт/ч	3746 кВт/ч
--	------------

Начальник ОДО _____



Каримов И.М.