

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалыские электрические сети"
"_____"/ А.А.Самигуллин
"_____"/ 2024 г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
ТП-57 Т-1 замена трансформатора

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж				
1	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	
2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	
3	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	1	
4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт.	0,01	
5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт.	0,01	
6	Металлосвязь (прим.)	10 шт.	0,3	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
7	Трансформатор ТМГ 250/6/0,4 зав. № 2406ЕГ877	шт	1	
8	Наконечник ТА-50	шт	1	
9	Наконечник ТА на 35	шт	1	
10	Полоса 40*4	шт	4	
11	Проводник заземляющий П-750 S=6мм (для наконечника)	шт	3	

Составил: И.о. начальника участка ТП и РП _____ Р.И.Ибатуллин
(должность, подпись, расшифровка)